

**Паспорт доступности объекта
социальной инфраструктуры (ОСИ)
АНО «Медико-социальный Центр»
(расположенный по адресу: 188300
Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25
Октября, д. 23)**

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АНО «Медико-социальный Центр»



В.Н. Масычев

В.Н. Масычев

«20» сентября 2021 года.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта
социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1-2
№

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Автономная некоммерческая организация «Медико-социальный центр»
- 1.2. Адрес объекта: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 23
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания: на 1 этаже, 184,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания: до 1917 года, последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Автономная некоммерческая организация «Медико-социальный центр» (АНО «Медико-социальный центр»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188830, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Кирова, д. 20.
- 1.8. Основание для пользования объектом (безвозмездное пользование)
- 1.9. Форма собственности (негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет социальной защиты населения Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты**
195197, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, литер А

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: социальные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, инвалиды; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 15 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВНД</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ВНД</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» Варианты организации доступности указываются с учетом требований СП 35-101-2001 и СП 31-102-99, следующим образом:

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудник организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- вариант «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-И (Г, У, О, К), ВНД-И (С)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И (Г, У), ВНД-И (О, С, К)</i>

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У) ВНД-И (С, К, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У, О) ВНД-И (Г, С, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ВНД-И (С, О, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (У, О, К) ВНД-И (Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, Г, У, О), ВНД-И (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями, временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах, а также в санитарно-гигиенических помещениях.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами (внутренний двор).

Вход в здание:

увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см, снизить высоту порога входной двери (не более 1.4см, один элемент порога), двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; предусмотреть смотровые панели, установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости с уровня земли; организовать подсветку входа в темное время суток; установить информацию об ОСИ продублированную шрифтом Брайля.

Путь (пути) движения внутри здания:

установить поручни вдоль маршей лестницы соответствующие нормативным требованиям. Для передвижения по внутренней лестнице инвалидов, использующих кресла - коляски приобрести мобильный подъемник и/или организовать обслуживание в удобном для них месте (на дому).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

организовать место для обслуживания посетителей на креслах-колясках, на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м (7.1.9 СП59.13330.2012); для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств реабилитации при оказании услуг.

Санитарно-гигиенические помещения:

установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку. Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (мобильный туалет).

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные – информационно-справочные системы, и т. д.).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	организационные мероприятия индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
		Текущий ремонт, Капитальный

8	Все зоны и участки	ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
---	--------------------	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в соответствии с поступлением бюджетных средств в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (Г, У, С, О) ДУ-И (К)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта от 18.09.2021 г.
 2. Решения комиссии от 20.09.2021 г.
- В составе

Председатель комиссии:

Масычев Владимир Николаевич




Председатель Правления
АНО «Медико-социальный Центр»

Члены комиссии:

Михайлов Сергей Владимирович



Менеджер по развитию
АНО «Медико-социальный Центр»

Аврамова Оксана Николаевна



Менеджер по финансово-коммерческой деятельности
АНО «Медико-социальный Центр»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления
АНО «Медико-социальный центр»



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

Ленинградская область

«18» сентября 2021 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Автономная некоммерческая организация «Медико-социальный центр»
- 1.2. Адрес объекта: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 23
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
часть здания: на 1 этаже, 184,4 кв.м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания: до 1917 года, последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: сведения об организации, расположенной на объекте текущего -, капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Автономная некоммерческая организация «Медико-социальный центр» (АНО «Медико-социальный центр»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188830, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Кирова, д. 20.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: предоставление социальных услуг.

1 Состояние доступности объекта

2 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВНД</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ВНД</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

1 - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-И (Г, У, О, К), ВНД-И (С)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И (Г, У), ВНД-И (О, С, К)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДП-И (Г, У) ВНД-И (С, К, О)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДП-И (У, О) ВНД-И (Г, С, К)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (Г, У) ВНД-И (С, О, К)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДУ-И (У, О, К) ВНД-И (Г, С)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДП-И (К, Г, У, О), ВНД-И (С)</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями временно недоступным, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп

инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах, а также в санитарно-гигиенических помещениях.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами (внутренний двор).

Вход в здание:

увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см, снизить высоту порога входной двери (не более 1,4см. один элемент порога), двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; предусмотреть смотровые панели, установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости с уровня земли; организовать подсветку входа в темное время суток.

Путь (пути) движения внутри здания:

установить поручни вдоль маршей лестницы соответствующие нормативным требованиям. Для передвижения по внутренней лестнице инвалидов, использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник и/или организовать обслуживание в удобном для них месте (на дому).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

организовать место для обслуживания посетителей на креслах-колясках, на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м (7.1.9 СП59.13330.2012); для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств реабилитации при оказании услуг.

Санитарно-гигиенические помещения:

установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку. Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (мобильный туалет).

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с

учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Текущий ремонт</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия индивидуальное решение с ТСП</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП</i>
8	Все зоны и участки	<i>Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в соответствии с поступлением бюджетных средств в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДП-И (Г, У, С, О.) ДУ-И (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

- 4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____
- 4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;
- 4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____ kartadostupnosti.ru _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты фотофиксации на объекте на 3 л.

Представители организации, расположенной на объекте:

Председатель комиссии:

Масычев Владимир Николаевич

Председатель Правления
АНО «Медико-социальный Центр»

Члены комиссии:

Михайлов Сергей Владимирович

- Менеджер по развитию
АНО «Медико-социальный Центр»

Аврамова Оксана Николаевна

- Менеджер по финансово-коммерческой
деятельности
АНО «Медико-социальный Центр»



В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель Гатчинской районной организации Ленинградской областной организации общероссийской общественной организации "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ"
Запашикова И. В.





**АНКЕТА (информация об
объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1-2**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Автономная некоммерческая организация «Медико-социальный центр»
- 1.2. Адрес объекта: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 23
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания: на 1 этаже, 184,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания: до 1917 года, последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Автономная некоммерческая организация «Медико-социальный центр» (АНО «Медико-социальный центр»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188830, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Кирова, д. 20.
- 1.8. Основание для пользования объектом (безвозмездное пользование)
- 1.9. Форма собственности (негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет социальной защиты населения Ленинградской области
Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, дом 6, Литер. А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: социальные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, инвалиды; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 15 чел.
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 3.2.4
 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет.
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет.
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВНД</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ВНД</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-И (Г, У, О, К), ВНД-И (С)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И (Г, У), ВНД-И (О, С, К)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДП-И (Г, У) ВНД-И (С, К, О)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДП-И (У, О) ВНД-И (Г, С, К)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (Г, У) ВНД-И (С, О, К)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДУ-И (У, О, К)</i>

		<i>ВНД-И (Г, С)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДП-И (К, Г, У, О), ВНД-И (С)</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

Александр

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)*

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов и предоставляемых услуг (дорожная карта объекта)

Автономная некоммерческая организация «Медико-социальный Центр»
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 23

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории маломобильных групп населения (К, О, Г, С, У)	Сроки исполнения (этап работы, год)	Ориентировочный объем финансирования, руб.	Примечание (дата контроля, результат)
1	Вход (входы) в здание				
1.1.	<u>увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см, снизить высоту порога входной двери (не более 1.4см, один элемент порога), двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; предусмотреть смотровые панели, установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости с уровня земли; организовать подсветку входа в темное время суток.</u>	К, О, Г, С, У	31.12.2023		
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)				
2.1.	<u>установить поручни вдоль маршей лестницы соответствующие нормативным требованиям. Для передвижения по внутренней лестнице инвалидов, использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник и/или организовать обслуживание в удобном для них месте (на дому).</u>	К, О, С	31.12.2023		
2.2.	<u>организовать место для обслуживания посетителей на креслах-колясках, на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м (7.1.9 СП59.13330.2012); для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств реабилитации при оказании услуг.</u>	С, У	31.12.2023		
3	Санитарно-гигиенические помещения				
3.1.	<u>установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку. Технические решения невозможны</u>	С, У	31.12.2023		

	<u>– организация альтернативной формы обслуживания (мобильный туалет).</u>				
4	<u>Система информации на объекте:</u>	К, О, Г, С, У	31.12.2023		
4.1.	<u>на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.).</u>	О, С	31.12.2023		

Категории инвалидов:

К – инвалиды, передвигающиеся на колясках; О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с нарушением умственного развития.

Председатель Правления



Масычев
(подпись, печать)

Масычев В.Н.

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Автономная некоммерческая организация «Медико-социальный Центр»
- 1.2. Адрес объекта: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 23
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
часть здания: на 1 этаже, 184,4 кв.м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания: до 1917 года, последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: сведения об организации, расположенной на объекте текущего -, капитального

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Автономная некоммерческая организация «Медико-социальный Центр», АНО «Медико-социальный Центр»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 188330, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, городской поселок Сиверский, улица Кирова, дом 20.
- 1.8. Основание для пользования объектом: аренда
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6, литер А.

2. Характеристика деятельности на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: социальная защита
- 2.2. Виды оказываемых услуг: социальные
- 2.3. Форма оказания услуг социальные услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): пожилые
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: вместимость 15 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор АНО «Медико-социальный Центр» Масычев В.Н., с одной стороны, и Председатель Гатчинской районной

организации Ленинградской областной организации общероссийской общественной организации "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ" Запаникова И. В., с другой стороны, рассмотреть на это дело и акт в последующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указываются наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К,О,С,Г,У) / не соответствуют/нет

выделенные автостоянки для транспортных средств для инвалидов: да
адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): нет (не требуются)

порушни: да, одна сторона

пандусы: да

подъемные платформы (при необходимости): нет (не требуются)

Мобильные лестничные подъемники: нет (не требуются)

Раздвижные двери: нет

Входные группы: да (соответствуют К, О, С, Г, У)

Кнопка вызова: нет

Доступные электронные информационные ресурсы: да, соответствуют для ДЧ-В (К, О, С, Г, У)

Доступная парковка для инвалидов: да

Надлежащее размещение оборудования и носителей информации: да, соответствуют для ДЧ-В (К, О, С, Г, У)

Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации крупными, выношенными рельефно-точечным шрифтом Брайля: да

Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: да

4. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения помещения АНО «Медико-социальный Центр»,

расположенного по адресу: 488330 Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 23, в соответствии со статьей 15 федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо обеспечить доступность информации об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными языком (брайль), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата необходимо установка поручней на лестницах, а также в санитарно-гигиенических помещениях.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путем создания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории; дешифрование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность

объекта для инвалидов с нарушением зрения.

По функциональным зонам рекомен. устан. следующие мероприятия:

Территория: парковка для инвалидов:

выделить место для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими знаками парковки для инвалидов (знак 5.19.1).

Вход в здание:

увеличить ширину свободного пролета в свету до 90 см, снизить высоту порога входной двери (не более 1,4см, залив элемент порога), двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрытия не менее 5 секунд, предусмотреть смотровые панели, установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости с уровня земли; организовать подсветку входа в темное время суток; установить информацию об ОСИ продублированную шрифтом брайля.

Путь (пути) движения внутри здания:

установить поручни вдоль маршей лестницы соответствующие нормативным требованиям. Для передвижения по внутренней лестнице инвалидов, использующих кресла:

- коляски приобрести мобильный подъемник и/или организовать обслуживание в удобном для них месте (на дому).

Зона целевого назначения: лавочка (место посещения объекта):

организовать место для обслуживания посетителей на креслах-колясках, на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м (2.1.9 СП159 (3330.2012)); для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать звукоперевод и/или использование технических средств реабилитации при оказании услуги.

Санитарно-гигиенические требования:

установить поручни/дверные ручки, тактильную кнопку. Технические решения невозможны - предложить альтернативной формы обслуживания (мобильный туалет).

Специальная информация об объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, и т.д. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информация в рельефных, тактильных) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т.д.).

Председатель правления
АНК «Медико-социальный Центр»



В.И. Мельник

Председатель Гатчинской районной
организации Ленинградской областной
организации общероссийской
общественной организации
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ИНВАЛИДОВ»



И.Р. Запанникова