

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения
Паспортизации объектов социальной
инфраструктуры

**Паспорт доступности объекта
социальной инфраструктуры (ОСИ)
АНО «Медико-социальный Центр»
(расположенный по адресу: 188330
Ленинградская область, Гатчинский район,
пос. Сиверский, ул. Кирова, д. 20)**

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АНО «Медико-социальный Центр»


В.Н.Масычев

«21» июня 2021 года.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Автономная некоммерческая организация «Медико-социальный Центр»

1.2. Адрес объекта

188330, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Кирова, д. 20

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 2 000 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да) 90 000 кв.м

1.4. Год постройки здания 2001, 2008, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

Автономная некоммерческая организация «Медико-социальный Центр»

Короткое наименование АНО «Медико-социальный Центр»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

188330, Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Сиверский, ул.Кирова, д.20

1.8. Основание для пользования объектом: собственность

1.9. Форма собственности: негосударственная

1.10. Территориальная принадлежность региональная

1.11. Вышестоящая организация Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

195197, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, литер А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг социальные

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным проживанием и временным пребыванием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: пожилые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: вместимость 70 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От железнодорожной станции «Сиверская» автобус №2 (5 остановок, до остановки «Белогорское шоссе»)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 600 метров

3.2.2 время движения (пешком): 10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

Уточнение не требуется (СП-31-102-99)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К) ДП (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (К, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, С) ДЧ-В (К, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным частично для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением умственного развития, нарушениями слуха. Для решения вопросов доступности необходимо у пандусов (при входе в здание, эвакуационный выход) обеспечить двустороннее ограждение. На основных путях движения предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м. Оборудовать туалетные, ванные и душевые комнаты в соответствии с нормативными требованиями: двери санитарно-бытовых помещений (уборная, душевая) оборудовать специальными знаками (в том числе рельефными) на высоте 1,35 м. Кабины оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения следует предусмотреть доступную душевую кабину, оборудованную переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями. Глубина сиденья должна быть не менее 0,48 м, длина – 0,85 м.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Согласно п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 у пандусов (при входе в здание, эвакуационный выход) обеспечить двустороннее ограждение. Расстояние между поручнями в пределах 0,9-1,0 м
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Двери при входе в здание, а также на путях движения внутри здания оснастить доводчиками с усилием 19,5 Нм. На основных путях движения предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м (п. 7.1.8. СП 59.13330.2012).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Двери санитарно-бытовых помещений (уборная, душевая) оборудовать специальными знаками (в том числе рельефными) на высоте 1,35 м. Кабины оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) (п. 5.3.6. СП 59.13330.2012). В соответствии с п. 5.3.4. СП 59.13330.2012 для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения следует предусмотреть доступную душевую кабину, оборудованную переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями. Глубина сиденья должна быть не менее 0,48 м, длина – 0,85 м.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Проведение ремонтных работ в рамках текущих ремонтов

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 31.12.2021 года в рамках исполнения дорожной карты объекта.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект будет доступен при выполнении всех рекомендаций
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата 01.06.2021

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта от 18.06.2021 г.
 2. Решения комиссии от 21.06.2021 г.
- В составе

Председатель комиссии:

Масычев Владимир Николаевич



Председатель Правления
АНО «Медико-социальный Центр»

Члены комиссии:

Михайлов Сергей Владимирович

Михайлов

Менеджер по развитию
АНО «Медико-социальный Центр»

Аврамова Оксана Николаевна

Аврамова

Менеджер по финансово-коммерческой
деятельности
АНО «Медико-социальный Центр»

Приложения:

1. Дорожная карта повышения уровня доступности объекта (на 2 л.)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№1

Пос. Сиверский

«18» июня 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Автономная некоммерческая организация «Медико-социальный Центр» (корпус, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Кирова, д. 20)
- 1.2. Адрес объекта: 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Кирова, д.20
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 2 000 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да); 90 000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2001, 2008, последнего капитального ремонта:-
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего:2021 год, капитального:-
- 1.6. Название организации: Автономная некоммерческая организация «Медико-социальный Центр» (АНО «Медико-социальный Центр»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Кирова, д. 20

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: социальная защита
- 2.2. Виды оказываемых услуг: социальные.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным проживанием и временным пребыванием
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: пожилые.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: вместимость-70 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
От железнодорожной станции «Сиверская» автобус №2 (5 остановок, до остановки «Белогорское шоссе»)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 600м
- 3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4. Перекрестки: да
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: да
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

Уточнение не требуется (СП-31-102-99)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К) ДП (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (К, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, С) ДЧ-В (К, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным частично для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением умственного развития, нарушениями слуха. У пандусов (при входе в здание, эвакуационный выход) обеспечить двустороннее ограждение. На основных путях движения предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м. Оборудовать туалетные, ванные и душевые комнаты в соответствии с нормативными требованиями: двери санитарно-бытовых помещений (уборная, душевая) оборудовать специальными знаками (в том числе рельефными) на высоте 1,35 м. Кабины оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения следует предусмотреть доступную душевую кабину, оборудованную переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями. Глубина сиденья должна быть не менее 0,48 м, длина – 0,85 м.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Согласно п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 у пандусов (при входе в здание, эвакуационный выход) обеспечить двустороннее ограждение. Расстояние между поручнями в пределах 0,9-1,0 м. На основных путях движения предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м (п. 7.1.8. СП 59.13330.2012).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Двери при входе в здание, а также на путях движения внутри здания оснастить доводчиками с усилием 19,5 Нм. На основных путях движения предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м (п. 7.1.8. СП 59.13330.2012).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Двери санитарно-бытовых помещений (уборная, душевая) оборудовать специальными знаками (в том числе рельефными) на высоте 1,35 м. Кабины оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) (п. 5.3.6. СП 59.13330.2012). В соответствии с п. 5.3.4. СП 59.13330.2012 для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения следует предусмотреть доступную душевую кабину, оборудованную переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями. Глубина сиденья должна быть не менее 0,48 м, длина – 0,85 м.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Проведение ремонтных работ в рамках текущих ремонтов

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 31.12.2021 года в рамках исполнения дорожной карты объекта.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект будет доступен при выполнении всех рекомендаций
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата 01.06.2021
www.kartedostupnosti.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложение: фотофиксация на 8 л.

Представители организации, расположенной на объекте:

Председатель комиссии:

Масычев Владимир Николаевич



[Handwritten signature]

Председатель Правления
АНО «Медико-социальный Центр»

Члены комиссии:

Михайлов Сергей Владимирович

[Handwritten signature]

Менеджер по развитию
АНО «Медико-социальный Центр»

Аврамова Оксана Николаевна

[Handwritten signature]

Менеджер по финансово-коммерческой
деятельности
АНО «Медико-социальный Центр»

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель Гатчинской районной организации Ленинградской областной организации общероссийской общественной организации "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ" Запашикова И. В.



План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов и предоставляемых услуг (дорожная карта объекта)

Автономная некоммерческая организация «Медико-социальный Центр»
188330, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Кирова, д. 20

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории маломобильных групп населения (К, О, Г, С, У)	Сроки исполнения (этап работы, год)	Ориентировочный объем финансирования, руб.	Примечание (дата контроля, результат)
1	Вход (входы) в здание				
1.1.	У пандусов (при входе в здание, эвакуационный выход) обеспечить двустороннее ограждение. Расстояние между поручнями в пределах 0,9-1,0 м.	К, О, Г, С, У	31.12.2023	20000	
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)				
2.1.	Двери при входе в здание, а также на путях движения внутри здания оснастить доводчиками с усилием 19,5 Нм.	К, О, С	31.12.2023	10000	
2.2.	На основных путях движения предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м	С, У	31.12.2023	5000	
3	Санитарно-гигиенические помещения				
3.1.	Двери санитарно-бытовых помещений (уборная, душевая) оборудовать специальными знаками (в том числе рельефными) на высоте 1,35 м.	С, У	31.12.2023	10000	
3.2.	Кабины оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	К, О, Г, С, У	31.12.2023	20000	
3.3.	Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения следует предусмотреть доступную душевую кабину, оборудованную переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями. Глубина сиденья должна быть не менее 0,48 м, длина – 0,85 м.	О, С	31.12.2023	100000	

Категории инвалидов:

К – инвалиды, передвигающиеся на колясках; О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с нарушением умственного развития.

Председатель Правления



(подпись, печать)

Масычев В.Н.

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов
до проведения реконструкции или капитального ремонта)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Автономная некоммерческая организация «Медико-социальный Центр»
- 1.2. Адрес объекта: 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Кирова, д. 20
- 1.3. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание 1 этаж, 2000 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да) 90 000 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2001, 2008, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Автономная некоммерческая организация «Медико-социальный Центр», АНО «Медико-социальный Центр»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 188330, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, городской поселок Сиверский, улица Кирова, дом 20.
- 1.8. Основание для пользования объектом: собственность
- 1.9. Форма собственности негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6, литер А

2. Характеристика деятельности на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: социальная защита
- 2.2. Виды оказываемых услуг: социальные
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): пожилые
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: вместимость 70 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО «Медико-социальный Центр» Масычев В.Н., с одной стороны, и Председатель Гатчинской районной организации Ленинградской областной организации общероссийской общественной организации "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ" Запашкова И. В., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К,О,С,Г,У / не соответствуют)/нет

выделенные автостоянки автотранспортных средств для инвалидов: да

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): нет (не требуются)

поручни: да, односторонние

пантусы: да

подъемные платформы (при необходимости): нет (не требуются)

Мобильные лестничные подъемники: нет (не требуются)

Раздвижные двери: нет

Входные группы: да (соответствуют для ДУ (К) ДП (О, С, Г, У))

Кнопка вызова: нет

Доступные санитарно-гигиенические помещения: да, соответствуют для ДЧ-В (К, О, С, Г, У)

Достаточная ширина дверных проемов: да

Надлежащее размещение оборудования и носителей информации: да, соответствуют для ДЧ-В (К, О, С, Г, У)

Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: да

Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: да

4. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения стационара временного пребывания и постоянного проживания АНО «Медико-социальный Центр», расположенного по адресу 188330 Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Кирова, д. 20, в соответствии со статьей 15 федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие

меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К,О,С,Г,У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
1	К, О, С	Согласно п. 5.1.15 СП 59.13330.2012 у пандусов (при входе в здание, эвакуационный выход) обеспечить двустороннее ограждение. Расстояние между поручнями в пределах 0,9-1,0 м.	
2	К, О, С, У, Г	Установить вдоль стен внутри помещения пристенные поручни круглого сечения диаметром не более 50 мм	
3	О, С, У	На основных путях движения предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м (п. 7.1.8. СП 59.13330.2012).	
4	К, О, С	Двери при входе в здание, а также на путях движения внутри здания оснастить доводчиками с усилием 19,5 Нм.	
5	С, У	Двери санитарно-бытовых помещений (уборная, душевая) оборудовать специальными знаками (в том числе рельефными) на высоте 1,35 м. Кабины оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) (п. 5.3.6. СП 59.13330.2012).	
6	О, С	В соответствии с п. 5.3.4. СП 59.13330.2012 для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения следует предусмотреть доступную душевую кабину, оборудованную переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным	

		душем; настенными поручнями. Глубина сиденья должна быть не менее 0,48 м, длина – 0,85 м.	
--	--	---	--

Председатель правления
АНО «Медико-социальный Центр»

Председатель Гатчинской районной
организации Ленинградской областной
организации общероссийской
общественной организации
"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ИНВАЛИДОВ



В.Н. Масычев



И.В. Запаникова