

**Паспорт доступности объекта
социальной инфраструктуры (ОСИ)
ООО «Медико-социальный Центр»
(расположенный по адресу:
188330, Российская Федерация, Ленинградская
область, Гатчинский район, городской поселок
Сиверский, улица Кирова, д.22)**

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Медико-социальный Центр»



В.Н.Масычев

«21» июня 2021 года.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Общество с ограниченной ответственностью «Медико-социальный Центр»

1.2. Адрес объекта

188330, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Кирова, д. 22

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 818,2 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да) 90 000 кв.м

1.4. Год постройки здания 2020, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - , капитального -*

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

Общество с ограниченной ответственностью «Медико-социальный Центр»

Короткое наименование ООО «Медико-социальный Центр»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

188330, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, городской поселок Сиверский, улица Кирова, дом 20, офис 1.

1.8. Основание для пользования объектом: договор аренды

1.9. Форма собственности: негосударственная

1.10. Территориальная принадлежность региональная

1.11. Вышестоящая организация Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

195197, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг социальные

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: пожилые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: вместимость 48 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От железнодорожной станции «Сиверская» автобус №2 (5 остановок, до остановки «Белогорское шоссе»)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 600 метров

3.2.2 время движения (пешком): 10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

Уточнение не требуется (СП-31-102-99)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К) ДП (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным полностью для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением умственного развития, нарушениями слуха.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Согласно п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 у пандусов (при входе в здание, эвакуационный выход) обеспечить двустороннее ограждение. Расстояние между поручнями в пределах 0,9-1,0 м
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается

5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Проведение ремонтных работ в рамках текущих ремонтов

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Проведения работ в рамках исполнения дорожной карты объекта не требуется.

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата **01.06.2021 г.**

www.kartadostupnosti.ru _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта от 18.06.2021 г.
2. Решения комиссии от 21.06.2021 г.

В составе

Председатель комиссии:

Масычев Владимир Николаевич

Члены комиссии:

Аврамова Оксана Николаевна

Генеральный директор

ООО «Медико-социальный Центр»

Заместитель генерального директора

по финансово-экономическим вопросам
ООО «Медико-социальный Центр»

Терентьева Ольга Анатольевна

Медицинская сестра

ООО «Медико-социальный Центр»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Медико-социальный Центр»
В.Н. Масычев
20 21 г.



АНКЕТА
информация об объекте социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общество с ограниченной ответственностью «Медико-социальный Центр» (корпус, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Кирова, д. 22)
- 1.2. Адрес объекта: 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Кирова, д.22
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 818,2 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да); 90 000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2020, последнего капитального ремонта:-
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: -, капитального:-

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Медико-социальный Центр» (ООО «Медико-социальный Центр»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Кирова, д. 20, офис 1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): договор аренды
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита
- 2.2 Виды оказываемых услуг: социальные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: пожилые и инвалиды.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: вместимость 48 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От железнодорожной станции «Сиверская» автобус №2 (5 остановок, до остановки «Белогорское шоссе»)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 600м

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: да

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

Уточнение не требуется (СП-31-102-99)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К) ДП (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД – временно недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Согласно п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 у пандусов (при входе в здание, эвакуационный выход) обеспечить двустороннее ограждение. Расстояние между поручнями в пределах 0,9-1,0 м
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Проведение ремонтных работ в рамках текущих ремонтов

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №1

Пос. Сиверский

«18» июня 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общество с ограниченной ответственностью «Медико-социальный Центр» (корпус, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Кирова, д. 22)
- 1.2. Адрес объекта: 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Кирова, д.22
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 818,2 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да); 90 000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2020, последнего капитального ремонта:-
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: -, капитального:-
- 1.6. Название организации: Общество с ограниченной ответственностью «Медико-социальный Центр» (ООО «Медико-социальный Центр»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Кирова, д. 20, офис 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: социальная защита
- 2.2. Виды оказываемых услуг: социальные.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: пожилые.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: вместимость - 48 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
От железнодорожной станции «Сиверская» автобус №2 (5 остановок, до остановки «Белогорское шоссе»)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 600м
- 3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4. Перекрестки: да
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: да
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
 Уточнение не требуется (СП-31-102-99)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К) ДП (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорий инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным полностью для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением умственного развития, нарушениями слуха.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Согласно п. 4.1.15 СП 59.13330.2012 у пандусов (при входе в здание, эвакуационный выход) обеспечить двустороннее ограждение. Расстояние между поручнями в пределах 0,9-1,0 м.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8		Проведение ремонтных работ в рамках текущих ремонтов

Все зоны и участки

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Проведения работ в рамках исполнения дорожной карты объекта не требуется.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата **01.06.2021 г.** **www.kartadostupnosti.ru** _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложение: фотофиксация на 8 л.

Представители организации, расположенной на объекте:

Председатель комиссии:

Масычев Владимир Николаевич



Генеральный директор
ООО «Медико-социальный Центр»

Члены комиссии:

Аврамова Оксана Николаевна



Заместитель генерального директора
по финансово-экономическим вопросам
ООО «Медико-социальный Центр»

Терентьева Ольга Анатольевна



Медицинская сестра
ООО «Медико-социальный Центр»

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель Гатчинской районной организации Ленинградской областной организации общероссийской общественной организации "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ" Запашикова И. В.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

Поэтапного повышения уровня доступности объекта: здание ООО «Медико-социальный Центр» и предоставляемых на нем услуг для всех категорий инвалидов на 2021 год, находящегося по адресу: 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Кирова, д. 22.

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ)	Срок исполнения (и этап работы)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1	У пандусов (при входе в здание, эвакуационный выход) обеспечить двустороннее ограждение. Расстояние между поручнями в пределах 0,9-1,0 м.	31.12.2023		
2	Установить вдоль стен внутри помещения пристенные поручни круглого сечения диаметром не более 50 мм	31.12.2023		

Согласовано:

Генеральный директор ООО «Медико-социальный Центр»



В.Н. Масычев

Акт

согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общество с ограниченной ответственностью «Медико-социальный Центр»
- 1.2. Адрес объекта: 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Кирова, д. 22
- 1.3. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание 1 этаж, 818,2 кв.м. - наличие прилегающего земельного участка (да) 90 000 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2020, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Медико-социальный Центр», ООО «Медико-социальный Центр»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 188330, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, городской поселок Сиверский, улица Кирова, дом 20, офис 1.
- 1.8. Основание для пользования объектом: договор аренды
- 1.9. Форма собственности негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6, литер А

2. Характеристика деятельности на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: социальная защита
- 2.2. Виды оказываемых услуг: социальные
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): пожилые
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: вместимость 48 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО «Медико-социальный Центр» Масычев В.Н., с одной стороны, и Председатель Гатчинской районной организации Ленинградской областной организации общероссийской общественной организации "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ" Запацикова И. В., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К,О,С,Г,У / не соответствуют)/нет
выделенные автостоянки автотранспортных средств для инвалидов: да
адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): нет (не требуются)
поручни: да
пандусы: да
подъемные платформы (при необходимости): нет (не требуются)

Мобильные лестничные подъемники: нет (не требуются)

Раздвижные двери: нет

Входные группы : да (соответствуют для ДУ (К) ДП (О, С, Г, У))

Кнопка вызова: да

Доступные санитарно-гигиенические помещения: да, соответствуют для ДЧ-В (К, О, С, Г, У)

Достаточная ширина дверных проемов: да

Надлежащее размещение оборудования и носителей информации: да, соответствуют для ДЧ-В (К, О, С, Г, У)

Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: да

Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: да

4. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения стационара временного пребывания и постоянного проживания ООО «Медико-социальный Центр», расположенного по

адресу 188330 Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Кирова, д. 22, в соответствии со статьей 15 федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К,О,С,Г,У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
1	К, О, С	Согласно п. 5.1.15 СП 59.13330.2012 у пандусов (при входе в здание, эвакуационный выход) обеспечить двустороннее ограждение. Расстояние между поручнями в пределах 0,9-1,0 м.	
2	К, О, С, У, Г	Установить вдоль стен внутри помещения пристенные поручни круглого сечения диаметром не более 50 мм	

Генеральный директор
ООО «Медико-социальный Центр»



В.Н. Масычев

Председатель Гатчинской районной
организации Ленинградской областной
организации общероссийской
общественной организации
"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ИНВАЛИДОВ"



И.В. Запашикова